


Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Opole, dn. 15.01.2020 r

1016162942

TDS/NMG/2020-01-16/000000..4



Urząd Gminy Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowych punktów świetlnych do istniejącej sieci oświetlenia w m. Kluczbork ul. Kilińskiego działka nr 36/1.

Odpowiadając na złożony wniosek (1015506218) o określenie warunków przyłączenia w dniu 05.12.2019. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci latarni oświetleniowych o wnioskowanej mocy 0,1 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będą zaciski prądowe na słupie linii nN i sieci oświetlenia 2704 zasilanie ze stacji transf. „Kluczbork Kilińskiego” OPC 40005 w kierunku projektowanej instalacji.
2. Miejscem rozgraniczenia własności między TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a podmiotem przyłączanym pozostają zaciski prądowe na słupie 2704 zasilanym ze st. „Kluczbork Kilińskiego” OPC 40005.
3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawcę:
 - a) w od słupa nr 2704 wybudować linię kablową NA2XYJ 4x35mm² lub napowietrzną AsXSn 2x35 mm² dla zasilania projektowanego oświetlenia w m. Kluczbork wzdłuż dz. nr 36/1;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę – zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku wyboru zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń sił działających na słup z którego nastąpi przyłączenie, obliczenia zamieścić w projekcie, w razie przekroczenia dopuszczalnych sił słup należy wymienić po uprzednim zgłoszeniu prac na sieci w TD S.A.;
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) należy trwale oznakować projektowane elementy oświetlenia, numerację słupów uzgodnić na etapie wykonawstwa w Biurze Obsługi Oświetlenia Gliwice;
 - f) **na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego.**

II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Ozimek.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TDS S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”
5. Nowe urządzenia przyłączane do sieci będą stanowiły majątek UG i będą eksploatowane przez TDS S.A.
6. Ważność warunków ustala się na dwa lata od daty niniejszego uzgodnienia.

Łączymy wyrazy szacunku

TAJRON Dystrybucja Serwis S.A.
 Biuro Obsługi Oświecenia Gliwice
 Ludmiła Kapot

Kopia: NMG

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Opole, dn. 07.04.2020 r.

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

TDS/NMG/2020-04-07/0000004

1015542794

Dotyczy : przyłączenia do sieci oświetlenia nowych latarni oświetlenia w m. Kluczbork
ul. Konopnickiej dz.nr 198/17.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 03.03.2020r.(wpływ do TDS) wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci nowych latarni oświetlenia o mocy wnioskowanej do 0,2 kW w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie **słup sieci oświetlenia wydź. nr 36** zasilany ze stacji transf. SN/nN „Kluczbork Konopnickiej” OPC 40279,
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji pozostają **zaczepki prądowe na słupie nr 36** zasilanie ze stacji „Kluczbork Konopnickiej” OPC 40329 w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
 - a) od istniejącego **słupa nr 36 linii oświetlenia ulicznego** zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² lub napowietrznej 2x35 mm² AsXSn zasilający projektowane doświetlenie ulicy, jako kontynuacja istniejącego oświetlenia;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku wyboru zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń statyki słupa, z którego nastąpi przyłączenie, w przypadku konieczności wymiany słupa na mocniejszy należy zwrócić się do TDS S.A o pozyskanie porozumienia .
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru niebieskiego, zastosować numerację słupów: numer słupa z oznaczeniem jako obcy;
 - f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego.

Projektowany odcinek linii wraz z latarniami pozostanie na majątku Inwestora.

II . Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową (Posterunek Energetyczny) w Kluczborku.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca – uprawniony elektryk zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja Opole S.A.
Urząd Obsługi Klienta
Ludmiła Łapot

Kopia: NMG

Sprawę prowadzi: Ludmiła Łapot
Tel. 516 110 744

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



1016162800

Opole, dn. 13.01.2020 r

TDS/NMG/2020-01-13/000000.2



Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowych punktów świetlnych do istniejącej sieci oświetlenia w m. Kluczbork ul. Nowodworska dz. nr 238/3.

Odpowiadając na złożony wniosek (1015504914) o określenie warunków przyłączenia w dniu 25.11.2019r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci latarni oświetleniowych o wnioskowanej mocy 0,3 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będą zaciski prądowe na słupie linii nN i sieci oświetlenia nr 13 zasilanie ze stacji transf. „Nowy Dwór Kluczborski” OPC 40011 w kierunku projektowanej instalacji.
2. Miejscem rozgraniczenia własności między TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a podmiotem przyłączanym pozostają zaciski prądowe na słupie 13 zasilanym ze st. „Nowy Dwór Kluczborski” OPC 40011.
3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) w od słupa nr 13 wybudować linię kablową NA2XYJ 4x35mm² lub napowietrzną AsXS_n 2x35 mm² dla zasilania projektowanego oświetlenia w m. Kluczbork wzdłuż ul. Nowodworska;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę – zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku wyboru zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń sił działających na słup z którego nastąpi przyłączenie, obliczenia zamieścić w projekcie, w razie przekroczenia dopuszczalnych sił słup należy wymienić, wymiana odbywać się będzie na podstawie stosownego porozumienia;
 - e) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - f) należy trwale oznakować projektowane elementy oświetlenia, numerację słupów uzgodnić na etapie wykonawstwa w Biurze Obsługi Oświetlenia Gliwice;
 - g) **na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego.**

II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Namysłów.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TDS S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”
5. Nowe urządzenia przyłączane do sieci będą stanowić majątek UG i będą eksploatowane przez TDS S.A.
6. Ważność warunków ustala się na dwa lata od daty niniejszego uzgodnienia.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

Ludmiła Łopot

Kopia: NMG

URZĄD MIEJSKI w KLUCZBORKU
Wydział Gospodarki Miejskiej

Nr kolejny pisma 333
Data wpływu 13.04.2020
Imię i Nazwisko pracownika J. Malina
Podpis JM

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Opole, dn. 14.04.2020 r.



Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

TDS/NMG/2020-04-14/0000001

Dotyczy: przyłączenia do sieci oświetlenia nowej latarni oświetlenia w m. Kluczbork
ul. Wołczyńska 40.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 05.03.2020r. wraz z pismem o numerze GM.7021.3.20.2020.MS wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci nowych latarni oświetlenia o mocy wnioskowanej do 0,15 kW w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie **słup sieci skojarzonej nN z oświetleniem nr 3401** zasilany ze stacji transf. SN/nN „Kluczbork Graniczna” OPC 40238.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji **pozostają zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na słupie 3401 „Kluczbork Graniczna” OPC 40238** w kierunku nowo projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
 - a) od istniejącego **słupa nr 3401 linii oświetlenia ulicznego** zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² lub napowietrznej 2x25 AsXSn zasilający projektowane doświetlenie ulicy;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku wyboru zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń statyki słupa, z którego nastąpi przyłączenie, obliczenia załączyć do projektu; w przypadku konieczności wymiany słupa na mocniejszy należy zwrócić się do TD S.A. i TDS.S.A o pozwolenie i porozumienie na wymianę;
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru niebieskiego, zastosować numerację słupów: numer słupa z oznaczeniem jako obcy;
 - f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego.

Projektowany odcinek linii wraz z latarnią pozostanie na majątku Inwestora.

II . Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową (Posterunek Energetyczny) w Kluczborku.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca – uprawniony elektryk zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia

Łączymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

Sprawę prowadzi: *Ludmiła Łapot*
Tel. 516 110 744

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

Ludmiła Łapot

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Opole, dn. 30.10.2020 r.

1016042740



Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

TDS/TNT/2020-10-30/0000001

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowych punktów oświetleniowych w miejscowości Bogacka Szklarnia (dz.nr 130/4).

Odpowiadając na złożony wniosek (1015998969) o określenie warunków przyłączenia **wyrażamy zgodę na przyłączenie** do sieci latarni z oprawami o łącznej mocy 0,3 kW w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie **słup nr 3** linii napowietrznej wraz z oświetleniem zasilany ze st.trafo „**Bokacka Szklarnia S-4-0022**”.

2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na istniejącym słupie nr 3 w kierunku nowo projektowanej instalacji ze stacji j.w. w kierunku projektowanej instalacji.

3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:

- od istniejącego słupa nr 3 linii oświetlenia ulicznego zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² lub napowietrznej 2x35mm² zasilający projektowane latarnie, **na słupie nr 3 zabudować rozłącznik RSA**;
- w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę- zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
- w przypadku wykonania oświetlenia linią napowietrzną dokonać obliczeń sił działających na słup nr 3. W razie przekroczenia dopuszczalnych sił należy słup wymienić. Wymiana słupa odbywać się będzie w ramach warunków przebudowy i zawarcia stosownego w tym zakresie porozumienia;
- w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
- należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru niebieskiego, numerację słupów należy uzgodnić w TNT S.A;

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



- f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. kompletnego projektu technicznego.

Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy w eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.

II. Informacje dodatkowe :

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką **Terenową Kluczbork** ul. Sienkiewicza 29.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział Opole”.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć **pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego** wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

Ludmiła Łopot

Kopia: NMG
Ludmiła Łopot, tel: 516 110 744