

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Opole, 26.03.2021

Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

TNT/NNG/2021-03-26/000003

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowych punktów świetlnych do istniejącej sieci oświetlenia w m. KUNIOŹ 1 F

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci latarni oświetleniowych o wnioskowanej mocy 0,15 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie słup nr 15 wydzielonej sieci napowietrznej oświetlenia zasilanej ze stacji transf. „Nowy Dwór Kluczborki” OPC 40011.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji **pozostają zaciski prądowe na słupie nr 15 –zasilanie ze stacji „Nowy Dwór Kluczborki” OPC 40011 w kierunku nowo projektowanej instalacji.**
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
 - a) od istniejącej latarni oświetlenia **nr 15 z linii oświetlenia ulicznego** zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² lub napowietrznej AsXS_n 2x35 mm² zasilający projektowane doświetlenie ulic;
 - b) w przypadku wyboru zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń statyki słupa, z którego nastąpi przyłączenie, obliczenia załączyć do projektu; w przypadku konieczności wymiany słupa na mocniejszy należy zwrócić się do TNT. S.A o pozwolenie i porozumienie na wymianę;
 - c) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę- zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: wysięgnik oprawy, przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru niebieskiego, zastosować numerację słupów: numer słupa z oznaczeniem jako obcy np. 15/1/O /2021 . ;
 - f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Nowe Technologie S.A. kompletnego projektu technicznego.

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
ul. Lwowska 23
40-386 Katowice



II. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. **Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Kluczbork.**
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A (lub powiązane z siecią TD lub TNT) mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca – uprawniony elektryk zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Sądowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuro Obsługi Klienta Katowice

Ludmiła Łopot

Kopia: NMG

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Opole, dn.2021-04-21

Urząd Miejski Kluczbork

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

TDS/NMG/2021-04-21/0000003

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowego punktu oświetleniowego do istniejącej sieci w m. Ligota Górna ul. Świerkowa 24

Odpowiadając na wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 08.09.2020 wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci latarni oświetlenia o max mocy 0,1kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie **słup linii oświetleniowej P-161/20 (własność UG)** zasilany ze stacji **Ligota Górna 2 obwód 1 OPC40293**
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji **pozostają zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce ośw. zasilanej ze st. Ligota Górna 2 " w kierunku instalacji oświetlenia stanowiącej własność UG.**
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
 - a) od istniejącego słupa **linii oświetlenia ulicznego stanowiącej -własność UG** zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² zasilający projektowaną latarnię oświetlenia,
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę- zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - d) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru zielonego, zastosować numerację słupów: kolejny numer słupa z oznaczeniem np. 161/21/UG

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



- e) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Nowe Technologie S.A. kompletnego projektu technicznego.

Projektowany odcinek linii wraz z latarniami pozostanie na majątku Inwestora .

II . Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Namysłów.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TDS S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. **Przyłączenie do sieci (do słupa stanowiącego własność UG) może nastąpić po uzyskaniu zgody płatnika za energię elektryczną - UG Namysłów.**
5. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytocznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Stosowne Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Oświetlenia OŚwietlenia-Gliwice
Ludmiła Łopot

Kopia: NMG

Sprawę prowadzi: Ludmiła Łopot



ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowych punktów oświetleniowego do istniejącej sieci w m. Nowa Bogacica w GM Kluczbork

c) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy; na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Nowe Technologie S.A. kompletnego projektu technicznego.

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



- d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
- e) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru niebieskiego, zastosować numerację słupów: kolejny numer słupa z oznaczeniem np. 48/1/UG

Projektowany odcinek linii wraz z latarniami pozostanie na majątku Inwestora .

II . Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Namysłów.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD.S.A i TNT S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytocznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

Ludmiła Łapot

Kopia: NMG

Sprawę prowadzi: Ludmiła Łapot

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

URZĄD MIEJSKI
w Skarżoku
KANCLARZKA OGÓLNA

S.A. data 20. 01. 2020

Nr rej. 406/2020

Podpis

URZĄD MIEJSKI w KLUCZBORKU
Wydział Gospodarki Miejskiej

Nr kolejny pisma 51
Data wpływu 21.01.2022
Imię i Nazwisko pracownika M. Madala
Podpis
TALIB

TAURON
POLSKA ENERGIA

1016162944

Opole , dn. 15.01.2020 r

TDS/NMG/2020-01-16/000000..6



Urząd Gminy Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowego punktu świetlnego do istniejącej sieci oświetlenia w m. Unieszów.

Odpowiadając na złożony wniosek (1015506218) o określenie warunków przyłączenia w dniu 05.12.2019. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci latarni oświetleniowych o wnioskowanej mocy 0,1 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będą zaciski prądowe na słupie linii nN i sieci oświetlenia 49 zasilanie ze stacji transf. „Unieszów” OPC 40027 w kierunku projektowanej instalacji.
2. Rozbudowa planowanego oświetlenia może przebiegać po wyborze przez Urząd Gminy określonego poniżej wariantu:

Wariant 1: Budowę oprawy wraz z przewodem w ramach umowy serwisowej lub odrębnej usługi odpłatnej wykona TAURON Dystrybucja Serwis S.A, po dostarczeniu kompletnej dokumentacji. Negocjacje w zakresie kalkulacji kosztów oraz terminu wykonania należy prowadzić z Biurem Obsługi Oświetlenia Gliwice z siedzibą w Opolu.

Oprawa i przewód pozostaną na majątku i w eksploatacji TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Wariant 2: Planowaną instalację oprawy wraz z zasilającym przewodem Urząd Gminy wykona własnym kosztem i staraniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego oraz przyjętymi normami dla urządzeń elektroenergetycznych.

Dowieszenie przewodu i oprawy na słupach stanowiących własność grupy TAURON
uzależnione jest od podpisania umowy na współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej. W tym celu należy zwrócić się do Biura Obsługi Oświetlenia Gliwice

3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę po wyborze wariantu 2:**
- a) w od słupa nr 49 wybudować przęsto sieci napowietrznej AsXSn 2x35 mm² w kierunku słupa 50 dla zasilania projektowanej oprawy oświetlenia w m. Unieszów ,
 - b) na słupie nr 50 zabudować oprawę oświetlenia z zabezpieczeniem SV.

- c) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę - zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
- d) dla zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń sił działających na słupy nr 49 i 50, obliczenia zamieścić w projekcie, w razie przekroczenia dopuszczalnych sił słupy należy wymienić po uprzednim zgłoszeniu prac na sieci w TD S.A.;
- d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
- e) **należy trwale oznakować projektowane elementy oświetlenia**, przyjętym sposobem oznaczenia są opaski koloru niebieskiego na wybudowanych elementach.
- f) **na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. projektu technicznego.**

W przypadku wyboru wariantu nr 2 miejscem rozgraniczenia własności między TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a podmiotem przyłączanym pozostają zaciski prądowe na słupie 49 zasilanym ze st. „Unieszów” OPC40027.

II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Kluczbork.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TDS S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”
5. Nowe urządzenia przyłączane do sieci będą stanowić majątek UG i będą eksploatowane przez TDS S.A.
6. Ważność warunków ustala się na dwa lata od daty niniejszego uzgodnienia.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

Ludmiła Łopot

Kopia: NMG

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



Opole, dn. 29.10.2020 r.



1016042696



Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

TDS/TNT/2020-10-29/0000001

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia nowych punktów oświetleniowych w miejscowości Unieszów 24 (dz. nr 174).

Odpowiadając na złożony wniosek (1015998712) o określenie warunków przyłączenia **wyrażamy zgodę na przyłączenie** do sieci latarni z oprawami o łącznej mocy 0,5 kW w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie **słup nr 7** linii napowietrznej zasilany ze st. trafo „Unieszów S-4-0027”.
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji będą zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na istniejącym słupie **nr 7** w kierunku nowo projektowanej instalacji ze stacji j.w. w kierunku projektowanej instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) od istniejącego słupa nr 7 linii oświetlenia ulicznego zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² lub napowietrznej 2x35mm² zasilający projektowane latarnie, **na słupie nr 7 zabudować rozłącznik RSA**;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę – zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku wykonania oświetlenia linią napowietrzną dokonać obliczeń sił działających na słup nr 7. W razie przekroczenia dopuszczalnych sił należy słup wymienić. Wymiana słupa odbywać się będzie w ramach warunków przebudowy i zawarcia stosownego w tym zakresie porozumienia;
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru niebieskiego, numerację słupów należy uzgodnić w TNT S.A.;

Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



- f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. kompletnego projektu technicznego.

Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy w eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.

II. Informacje dodatkowe :

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką **Terenową Kluczbork** ul. Sienkiewicza 29.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział Opole”.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć **pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego** wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytocznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Specjalista ds. Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Główna

Ludmiła Łapot

Kopia: NMG

Ludmiła Łapot, tel: 516 110 744

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU
Wydział Gospodarki Miejskiej

Nr kolejny plama 2P2
Data wpływu 6.04.2020
Imię i Nazwisko pracownika
Podpis

URZĄD MIEJSKI
W KLUCZBORKU

Wpł
Data 06.04.2020
Nr 2291/20
SEKRETARIAT
1040103853



TAURON
POLSKA ENERGIA

Opole, dn. 27.03.2020 r.

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

TDS/NMG/2020-03-27/0000007

Dotyczy : przyłączenia do sieci oświetlenia nowych latarni oświetlenia w m. Żabiniec 54a.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 30.01.2020r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci nowych latarni oświetlenia o mocy wnioskowanej do 0,3 kW w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będą **słup sieci skojarzonej nN z oświetleniem nr 57** zasilane ze stacji transf. SN/nN „Żabiniec Wieś” OPC 40206
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji **pozostają zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na słupie 57 „Żabiniec Wieś” OPC 40296 w kierunku nowo projektowanej instalacji**
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
 - a) od istniejącego **słupa nr 57 linii oświetlenia ulicznego** zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² lub napowietrznej 2x25 AsXSn zasilający projektowane doświetlenie ulic;
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku wyboru zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń statyki słupa, z którego nastąpi przyłączenie, obliczenia załączyć do projektu; w przypadku konieczności wymiany słupa na mocniejszy należy zwrócić się do TD S.A. i TDS.S.A o pozwolenie i porozumienie na wymianę;
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru niebieskiego, zastosować numerację słupów: numer słupa z oznaczeniem jako obcy;
 - f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego.

Projektowany odcinek linii wraz z latarniami pozostanie na majątku Inwestora.

II. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową (Posterunek Energetyczny) w Kluczborku.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca – uprawniony elektryk zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia

Łączymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

Sprawę prowadzi: **Ludmiła Łopot**
Tel. 516 110 744

TAURON Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna
Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
tel. +48 71 889 52 45, fax +48 71 889 52 49
NIP: 600-10-70-556, REGON: 000014013
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wzrost Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000141756, kapitał zakładowy: 9 535 049 zł (wpłacony w całości)
- 20 -